

令和5年1月26日

関係各位

医療法人社団 東京石心会
立川介護老人保健施設わかば
施設長 山田恭暉

施設給湯配管破損についてのお詫び

1/26（木）老健の給湯配管に亀裂による水漏れが生じ、給湯に関する施設北側が断水となっております。ご利用者の皆様には入浴及び給湯サービスが行えない状況となっております。

水漏れの原因は経年劣化と推測されており、業者を手配し工事を進めておりますが、職人及び材料の確保に時間がかかり、2/10（金）を目途に手配を行っております。

ご利用者様には浴室での入浴に変わり、清拭を実施させていただきます。

関係の皆様には大変ご迷惑をお掛けして申し訳ございませんが、何卒ご理解をお願い致します。

以上

お問い合わせ先
立川介護老人保健施設わかば
電話042-538-0871